



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №241-20

Сертификат соответствия № ФБС.001.АЯ99.П00220

Наименование и марка материала: Битум нефтяной СГ 40/70
Нормативный документ: ГОСТ 11955-82
Номер партии: 123
Дата изготовления: 05.03.2020
Масса, кг: 30 000

Физико-механические показатели:

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактическое значение
Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°C, с	40-70	45
Количество испарившегося разжижителя, %, не менее	10	11
Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °C, не ниже	37	38
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °C, не ниже	45	45
Испытание на сцепление с мрамором или с песком	выдерживает	выдерживает

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 11955-82.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.

Начальник ОТК

подпись



Саифутдинов В.И.
расшифровка подписи

КОПИЯ ВЕРНА



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 512
тел. 8 800 777 10 62, e-mail: info@uzmg.ru



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО СЕРТИФИКАЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № ФБС.001.АЯ99.П00220

Срок действия с 30.01.2020 по 29.01.2023

№0000328

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № ФБС.001.АЯ99
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ», 141402, Московская область, город Химки, ГСК СКС, 15/2
NNIIES@yandex.ru; <http://nniies.ru>; +7(499)490-24-57

ПРОДУКЦИЯ Битумы нефтяные. Перечень продукции согласно приложению
на бланке №004377
Серийный выпуск.

код ОКПД2

19.20.42

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 6617-76, ГОСТ 9812-74, ГОСТ 11955-82, ГОСТ 9548-74, ГОСТ 22245-90,
ГОСТ 33133-2014, ГОСТ Р 52056-2003, ГОСТ 21822-87.

код ТН ВЭД

2713

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Единый Центр Гидроизоляционных
Материалов» ИНН 6685167344, Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 512
Телефон: 8-800-777-10-62

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Единый Центр
Гидроизоляционных Материалов» ИНН 6685167344, Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83,
оф. 512. Телефон: 8-800-777-10-62

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №20/ПР/01-00009 от 29.01.2020 года, выданного
Испытательной лабораторией «ИВЕНТА», (Аттестат аккредитации № ФБС.002.ИЛ76 от 27.07.2018 года).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий сертификат соответствия внесен в единый реестр головной организации и доступен по
адресу в сети интернет: <http://doc.ngost.ru>

КОПИЯ ВЕРНА



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Мозиков В.А.

инициалы, фамилия

Эксперт (аудитор)

подпись

Смолин Я.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ 004377

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ФБС.001.АЯ99. П00220

код ОКПД 2 ТНВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
19.20.42 2713	Битум нефтяной строительный БН 50/50, 70/30, 90/10, 90/30, 90/30Н	ГОСТ 6617-76
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV, IV-3, V	ГОСТ 9812-74
	Битум нефтяной дорожный жидкий СГ 40/70, 70/130, 130/200 Битум нефтяной дорожный жидкий МГ 40/70, 70/130, 130/200 Битум нефтяной дорожный жидкий МГО 40/70, 70/130, 130/200 Битум разжиженный РБ-1,2 Жидкий нефтяной битум	ГОСТ 11955-82
	Битумы нефтяные кровельные БНК 40/180, 45/180, 45/190, 90/30	ГОСТ 9548-74
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60, БН 200/300, БН 130/200, БН 90/130, БН 60/90	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 20/35, 35/50, 50/70, 70/100, 100/130, 130/200	ГОСТ 33133-2014
	Битумы нефтяные модифицированные БНМ 55/60, 75/35	ГОСТ 9812-74
	Вязущие полимерно-битумные дорожные ПБВ 300, ПБВ 200, ПБВ 130, ПБВ 90, ПБВ 60, ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003
	Битумы нефтяные марок Б, В, Г	ГОСТ 6617-76



**Руководитель органа
по сертификации**

Эксперт (аудитор)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

КОПИЯ ВЕРНА

Мозиков В.А.
инициалы, фамилия

Смолин Я.А.
инициалы, фамилия

