

**ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«НефтеХимКомплект»**

**ИНН 6311141044, ОГРН 1136311000825**

**ПАСПОРТ**

**Дизельное топливо отработанное**

**ТУ 0258-199-00203335-2010**

Дата отбора пробы: «02» апреля 2016 года

Место отбора: ООО «НефтеХимКомплект» КП ПУ, емкость № 8

№	Наименование показателей	Норма по ТУ	Установлено анализом
1	Плотность при (20±1)С, г/см.куб	0,85	0,853
2	Температура вспышки в закрытом тигле	30	50
3	Массовая доля воды, %, не более	1,0	следы
4	Массовая доля механических примесей, %, не более	1,0	0,1*
5	Содержание серы, %	0,9	0,7
6	Температура застывания	не нормируется	- 44

\* Примечание: в соответствии с протоколом периодических испытаний №2 от 29 октября 2015 года.

**Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления**

**Качество соответствует ТУ 0258-199-00203335-2010, изм.№1**

**Сертификат соответствия** № РОСС RU.AB86.H0038. срок действия с 30.08.14 г. по 29.08.16 г. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «ИНТЕРСЕРТ». 117279, Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А», № РОСС RU. 0001.11AB86.

**Санитарно-эпидемиологическое заключение** № 77.МО.01.025П.005198.07.08 выдано 09.07.2012 г. федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России.

Начальник ОТК – лаборатории и контроля качества сырья и готовой продукции \_\_\_\_\_



Дата выдачи паспорта: «02» апреля 2016 года.