



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВЫЙ ЗАВОД»

Индекс: 249845
Калужская область
Дзержинский район, в районе п.Полотняный Завод, 1этаж,
ком.№17, 2-х этажного нежилого строения, инв.№14/1635, лит.стр.1
тел: 8-(48434)-7-43-40
РФ факс:8-(48434)-7-43-40
e-mail: oao-pz@mail.ru

ИНН/КПП 7701879760/400401001
ОГРН:1107746469082
р/сч.40702810300000020370
банк «ЗЕНИТ» ПАО, г. Москва
к/сч.30101810000000000272
БИК 044525272

ПАСПОРТ № T 18-11

Наименование продукта, марка: топливо технологическое тип Б

ГОСТ (СТО): СТО 52899777-001-2013

Сертификат соответствия: № РОСС RU.АГ99.Н02084. Срок действия с 31.07.2015. по 30.07.2017.(№1896746)

Орган по сертификации продукции № РОСС RU.0001.11АГ99

Общество с ограниченной ответственностью «СПБ-Стандарт»

140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411.

Номер резервуар а: Е 801

Дата изготовления: 17.11.2015г.

Дата отбора пробы: 17.11.2015г.

Дата проведения анализа: 17.11.2015г.

Показатель	Метод испытания	Норма СТО 52899777-001- 2013	Фактический результат
1. Вязкость кинематическая при 20°С, мм ² /с	ГОСТ 33	Не более 6,0	3,24
2. Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	Не более 0,5	0,190
3. Температура застывания, °С -в период с 1.09 по 1.04 -в период с 1.04 по 1.09	ГОСТ 20287	Не выше минус 15 минус 5	Ниже минус 15
4. Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	Не ниже 30	52
5. Зольность, %	ГОСТ 1461	Не более 0,02	отсутствие
6. Коксуемость 10 %-ного остатка, %	ГОСТ 19932	Не более 0,35	0,0588
7. Содержание воды	ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие
8. Содержание механических примесей	п. 7.2. СТО 52899777-001- 2013 (визуально)	Отсутствие	Отсутствие
9. Цвет	п. 7.3. СТО 52899777-001- 2013 (визуально)	От светло-желтого до черного	Жёлтый, прозрачный
10. Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется	816,0
11. Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре, °С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется	Минус 15

Дата выдачи: « 17 » ноября 2015 г.

Заместитель начальника ОК и К  Мирощников В.С./

